

**IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING
AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL
EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME**

**SYSTÈME CEI D'ESSAIS DE CONFIRMITÉ
ET DE CERTIFICATION DES EQUIPMENTS
ELECTRIQUES (IECEE)
METHODE OC**

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Overload relay

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ABB STOTZ-KONTAKT GMBH
Eppelheimer Strasse 82, DE-69123 Heidelberg, GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Same as above

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Same as above

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

0,1-32 A 690 V

Trade mark (if any)
Marque de fabrication (si elle existe)

ABB

Model/type Ref.
Ref. de type

TA25DU

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

-

**A sample of the product was tested and
found to be in conformity with**
*Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la*

IEC 60947-4-1:2000

**as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate**
*comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence
qui constitue une partie de ce certificat*

203596-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

SEMKO AB

Stockholm

11 December 2002

BSE/MMB

ITS Intertek Testing Services
ETL SEMKO



Postal address

**SEMKO AB
P.O. Box 1103
SE-164 22 KISTA**

Visiting address

**Torshamnsgatan 43
KISTA-STOCKHOLM**

Telephone

Int +46 8 750 00 00

Telefax

Int +46 8 750 60 30