



EG-Konformitätserklärung EC-Certificate of Compliance



Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der
Herewith we confirm that our

TRIO-WIRL Durchflußmesser TRIO-WIRL Flowmeter

Modell VT41.; ST41.; VR41.; SR41.
Model VT41.; ST41.; VR41.; SR41.

FV4000/FS4000
FV4000/FS4000

mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gem. der Richtlinie 94/9/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft. Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.
are in compliance with the Essential Health and Safety Requirements with refer to the council directives 94/9/EC of the European Community. The safety and installation requirements of the product documentation must be observed.

Die TRIO-WIRL Durchflussmesser dienen zur Messung des Durchflusses von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.
The TRIO-WIRL Flowmeters are utilized to meter the flowrate of gases, steam or liquids.

EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 99 ATEX 1465
EC-Type Examination Certificate:


Benannte Stelle: TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., Kennnummer 0044
Notified Body:

Geräte-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T1 ... T4 II 2D T85°C... T_{Medium} IP67
Apparatus code: II 3G Ex nA [L] IIC T1 ... T4

Sicherheitstechnische Daten: siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 99 ATEX 1465
Safety values: (inklusive der Ergänzungen)
refer to EC-Type Examination Certificate TÜV 99 ATEX 1465 (including addendums)

Angewandte Normen: EN 50 014: 1997 EN 50 021: 1999 EN 50 281-1-1: 1998
Standards: EN60079-0:2004 EN60079-11:2007

Göttingen, 20. September 2007


i.V. Klaus Hablfas
(Site Manager)


i.A. Karl-Heinz Rackebrandt
(R&D Manager Sensors)

BZ-13-8010, Rev.04, 198

ABB Automation Products GmbH

Postanschrift:
Dransfelder Str. 2
D-37079 Göttingen

Besuchsanschrift:
Dransfelder Str. 2
D-37078 Göttingen
Telefon +49 551 905 0
Telefax+49 551 905 777
Internet: <http://www.abb.com/de>

Sitz der Gesellschaft:
Ladenburg
Registergericht:
Amtsgericht Mannheim
Handelsregister:
HRB 700229
USt-IdNr.: DE 115 300 097

Vorsitz des Aufsichtsrates:
Heinz-Peter Paffenholz
Geschäftsführung:
Christian Wendler

Bankverbindung:
Commerzbank AG Frankfurt
Konto: 589 835 200
BLZ: 500 400 00